BESCHEINIGUNG ■ CERTIFICATION ■ ATTESTATION ■ CONSTANCIA ■ شهادة ■ BELGE

Industrie Service

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung der Wärme der

SWR Stadtwerke Rottenburg am Neckar

für das geplante

kalte Nahwärmenetz

– „Öchsner II“ in 72108 Ergenzingen –

Auf Grundlage der Berechnungsvorschriften und -richtlinien gemäß AGFW-FW 309-1:2014 wurde auf Basis von Planungsdaten

ein **Primärenergiefaktor** von

$$f_{P,FW} = 0,42$$

ermittelt.

Datenbasis:	Planungsdaten der Stadtwerke Rottenburg am Neckar (Stand 12.01.2021).
Bemerkung:	Die Sole-Wasser-Wärmepumpen sollen so ausgelegt und betrieben werden, dass kein Einsatz von elektrischen Heizstäben benötigt wird. Der bescheinigte Primärenergiefaktor ist damit nur in Verbindung mit den im Prüfbericht diesbezüglich geforderten Nachweisen gültig.
Prüfbericht:	IS-AN3-STG – 600 131 415
Gültigkeit:	**Die Bescheinigung ist gültig bis zum 11.01.2028.**

Dipl.-Ing. Marc Heidrich
Sachverständiger
f_P-Gutachter AGFW-FW 609-183

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

12.01.2021
Filderstadt